TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

DIRECTORATE FOR STANDARDS
METROLOGY AND QUALITY
QUALITY ASSURANCE AND
TESTING CENTER 1

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

CERTIFICATE OF STANDARD CONFORMITY

Số/*No:* **HC.24.05.0006**

Chứng nhận sản phẩm/*this is to certify that:*

Cáp điện chống cháy có cách điện dạng đùn, dùng cho điện áp danh định bằng 0,6/1(1,2) kV và 1,8/3(3,6) kV, ruột dẫn bằng đồng, cách điện bằng XLPE hoặc PVC, có hoặc không có giáp, vỏ bọc Fr-PVC hoặc HF

Fire resistant cables with extruded insulation for rate voltages of 0.6/1(1.2) kV and 1.8/3(3.6) kV, copper conductor, XLPE or PVC insulated, with or without armor, Fr-PVC or HF sheath

Nhãn hiệu thương mại/*trade mark:* LS-Vina Cable & System

Được sản xuất tại/*produced in:*

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG LS-VINA
LS-VINA CABLE & SYSTEM JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở và nhà máy Hải Phòng/*Head office and Hai Phong Factory:*
Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
So Dau Ward, Hong Bang District, Hai Phong City

Nhà máy Đồng Nai/*Dong Nai Factory:*
KCN Nhơn Trạch II-Lộc Khang, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Nhon Trach II-Loc Khang Industrial Zone, Hiep Phuoc ward, Nhon Trach district, Dong Nai province

Phù hợp với/*conforms to:*

TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009); TCVN 9618-21:2013 (IEC 60331-21:1999); BS 6387:2013 Cat.C, Cat.W, Cat.Z

và được phép sử dụng Dấu chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn của Quatest 1
and approved bear Quatest 1 Product certification mark

Phương thức chứng nhận/*system certify:*

Phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Giấy chứng nhận này và Dấu phù hợp tiêu chuẩn có giá trị từ/*this certificate and the Quality Mark is valid from*
24/7/2024 *đến/to* *23/7/2027*

TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009)
TCVN 9618-21:2013 (IEC 60331-21:1999)
BS 6387:2013 Cat.C, Cat.W, Cat.Z
Dấu chứng nhận/*Certification mark*

GIÁM ĐỐC
Director

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Kim Đức Thụ

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1233/QĐ-KT1

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Giấy chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn

GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-TĐC ngày 22/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1;

Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc "Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật" và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN";

Căn cứ báo cáo thẩm xét hồ sơ và kiến nghị cấp Giấy chứng nhận của Đoàn chuyên gia đánh giá được thành lập theo Quyết định số: 639/QĐ - KT1 ngày 26/4/2024;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận số HC.24.05.0006 cho sản phẩm cáp điện chống cháy có cách điện dạng đùn, dùng cho điện áp danh định bằng 0,6/1(1,2) kV và 1,8/3(3,6) kV, ruột dẫn bằng đồng, cách điện bằng XLPE hoặc PVC, có hoặc không có giáp, vỏ bọc Fr-PVC hoặc HF do Công ty Cổ phần Cáp điện và Hệ thống LS-Vina sản xuất phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009); TCVN 9618-21:2013 (IEC 60331-21:1999); BS 6387:2013 Cat.C, Cat.W, Cat.Z.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày 24/7/2024 đến ngày 23/7/2027.

Điều 2. Công ty Cổ phần Cáp điện và Hệ thống LS-Vina được quyền sử dụng giấy chứng nhận và dấu phù hợp theo quy định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 trong thời hạn được chứng nhận đối với các sản phẩm đã nêu tại Điều 1.

Điều 3. Công ty Cổ phần Cáp điện và Hệ thống LS-Vina và Trưởng phòng Chứng nhận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, CN.

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

Kim Đức Thụ

CN/BM/06.02